

ATTESTATION D'ESSAI

EN ACCORD AVEC LA NORME EUROPEENNE

EN 14041:2018

L'institut belge pour la technologie du bois (WOOD.BE) confirme que les produits testés dans la gamme

BerryAlloc

(Chateau; Firstline 8; Trendline 8; Connect 8; Firstline 8 V4; Trendline 8V4;
Connect 8 V4; Smartline 8 V4; Smartline 8 Hydro; Ocean 8 V4; Ocean 8 PA;
Loft Pro; Riviera Pro; Loft Pro V4; Riviera Pro V4; Cadenza V4; Connect 8 XL;
Trendline 8 XL; Ocean 8 XL; Ocean 12 V4; Ocean 12 XL)

Thickness: 8 – 12 mm; Width 84 to 241 mm,

Class 32 to 33

Et placés sur le marché par

BERRYALLOC NV
Industrielaan 100
B-8930 Menen

ont passés les essais suivants

Réaction au feu: Classe Cfl / s1 (EN 13501-1 (2007) + A1 (2009))

Emission de formaldéhyde: Classe E1 (EN717-1)

Résistance au glissement: Classe DS (EN13893)

Bruxelles, 25-01-2023



C. De Roock
General Manager

Cette attestation porte uniquement sur les résultats présentés dans les rapports d'essais : 221045 & 22_06534_01/02/03/04.

Cette attestation ne garantit pas une conformité future aux spécifications des normes mentionnées ci-dessus
Cette attestation ne peut être distribuée intégralement par télécopie qu'avec l'autorisation de WOOD.BE.

WOOD.BE est l'institut belge pour la technologie du bois (anciennement CTIB-TCHN)

Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels
info@wood.be – www.wood.be tel: +32 (0)2.558.15.50



WOOD.BE

Attest_BerryAlloc_230125_FR