

Certificat

Systèmes de revêtements de sol stratifiés

DIK DIK

sous-couche(s) associée(s) : EXCELLENCE IMPACT +

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Systèmes de revêtements de sol stratifiés » (QB 26) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société DECOR OUEST DISTRIBUTION
9 rue des Clouzeaux
44124 VERTOU

Usine Menen (BE)

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Systèmes de revêtements de sol stratifiés », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n°ST18-046/04 du 29/01/2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13329 :

Résistance à l'abrasion (Classe d'abrasion)	AC3
Résistance aux chocs : petite bille	≥ 10 N
Effet d'un pied de meuble	Non évalué
Gonflement en épaisseur	≤ 18 %

> Autres caractéristiques :

Résistance aux chocs : grande bille	≥ 800 mm
Effet d'une chaise à roulettes	Non évalué

A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :


U2S P2 E1 C2

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

Correspondant :

Pablo ROSALA
Courriel : pablo.rosala@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 80 99

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Yannick LEMOIGNE

Valide uniquement en pose flottante conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahier 3642), sur sous-couche(s) associée(s) décrite(s) en page 2.

Annexe du Certificat
Décision n°ST18-046/04 du 29/01/2019Fiche descriptive du produit déclarée par le fabricant
(caractéristiques non certifiées)

DIK DIK

> Caractéristiques descriptives des lames :

Type	DPL
Épaisseur de l'élément	7 mm
Longueur du parement	1288 mm
Largeur du parement	190 mm
Nature des bords	Droits
État de surface	Striée
Masse surfacique totale	6300 g/m ²
Masse volumique	≥ 900 kg/m ³
Résistance aux tâches	5 (groupes 1 & 2) & 4 (groupe 3)
Résistance à la rayure (EN 438)	-

> Caractéristiques de la (des) sous-couche(s) associée(s) :

Dénomination commerciale	EXCELLENCE IMPACT +
Fabricant/Distributeur	SELIT
Nature	HFPS (Polystyrène) + film aluminium pare-vapeur
Épaisseur	2.8 mm
Masse volumique	≥ 45 kg/m ³
Contrainte à la compression CS	90 kPa

La liste des décors et coloris visés par la présente attestation est consultable sur le site internet :

<http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=qb26>