



**Dhr. Filip De Mulder**  
**IVC NV**  
**Nijverheidslaan 29**  
**8580 AVELGEM**

**votre message de**

**vos références**

**nos références**

**date**

PW/1834

2014-07-09

## Rapport de certification 14/1834

### 1. Description du revêtement de sol:

groupe de produits: Moduleo / Design Floors  
Revêtement de sol en PVC  
masse totale: 7681 g/m<sup>2</sup> - 7821 g/m<sup>2</sup>  
épaisseur totale: 4.5 mm  
couche d'usure : 0.30 mm – 0.55 mm

### 2. Essais exécutés:

Classement suivant EN 13501-1 (2002)		
Classe	EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004)	EN ISO 9239-1 (30 min.)
B <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	flux critique ≥ 8.0 kW/m <sup>2</sup>

### 3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé

Libre sur un substrat non-inflammable\*

**B<sub>fl</sub> - s1**

\* Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)


Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

*Centexbel est reconnu en tant que 'notified body' 0493 pour la directive européenne sur les produits de construction et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels*

**CENTEXBEL GENT**  
Technologiepark 7  
BE-9052 Zwijnaarde (Gent)  
Tél. +32 9 220 41 51  
Fax +32 9 220 49 55  
e-mail gent@centexbel.be

**CENTEXBEL BRUXELLES**  
Rue Montoyer 24-B2  
BE-1000 Bruxelles  
Tél. +32 2 287 08 30  
Fax +32 2 230 68 15  
e-mail brussel@centexbel.be

**CENTEXBEL VERVIERS**  
Avenue du Parc 38  
BE-4650 Herve (Chaineux)  
Tél. +32 87 32 24 30  
Fax +32 87 34 05 18  
e-mail chaineux@centexbel.be



**destinataire**  
IVC NV

**nos réf.**  
PW/1834

**date**  
2014-07-09

**numéro de page**  
2

Les noms commerciaux de ce groupe de produits sont:

PREMIER CLICK  
VISION CLICK  
GALLERIA CLICK  
PRIMERO CLICK  
PRIMERO CLICK MG  
MODULEO SELECT CLICK  
ULTIMATE CLICK  
HORIZON CLICK  
ULTIMO CLICK  
MODULEO IMPRESS CLICK  
MODULEO IMPRESS CLICK MG  
MODULEO TRANSFORM CLICK  
MODULEO TRANSFORM CLICK MG

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:

Centexbel: 12.01720.03 du 2012-05-25  
Centexbel: 12.01720.04 du 2012-05-25

Validité du certificat: 2017-05-25

Petra Wittevrongel  
Product Certifier